



$$P_i = 6,8 \text{ kW}$$
$$P_o = 2,7 \text{ kW}$$

3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania



TWC



Inwestycja:						
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDRÓJU wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI TARASU WIELOKONDYGNACYJNEGO I SCHODÓW ZEWN. PRZYLEGAJĄCYCH DO BUDYNKU SZPITALA ORAZ BUDOWA MUROWÓW OPOROWYCH.						
Lokalizacja:						
JEDNOSTKA 121112_4 RABKA ZDRÓJ, OBREB 0002/0001 RABKA SŁONE/ZDRÓJ Dz. ewid. nr 679/2, 679/1, 679/3, 679/4 / 4203/4, 4203/3, 4203/2, 4203/5						
Tytuł rysunku:						
TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE.						
Projektant:		mgr inż. Piotr Kapusiński		upr. nr:	podpis.	
				338/2001		
Sprawdzający:		inż. Antoni Słaboń		435/87		
Data:	Faza:	Revizja:	Branża:		Skala:	Nr rys.:
08.2022	PW		ELEKTRYCZNA		:	E-2.1