


TR5.1
 $P_i = 8,6 \text{ kW}$
 $P_o = 4,3 \text{ kW}$

SVN127
3xLED czerw.

SB463
63A-4P

SPA401 T1

V2XH 5x4



Nr obwodu	Pi [kW]	Rodzaj odbioru	Nr pomieszczenia
1,5x01,3x01	1	0,5 OŚWIETLENIE ZAPASOWE	3.1–3.4; 3.10–3.12
2	2	0,1 OŚWIETLENIE ZAPASOWE/w1z	3.8
	3	REZERWA	
3	4	0,9 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.73,1.78,1.81
4	5	0,9 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.76
5	6	0,6 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.77
6	7	0,9 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	0.24,0.2,0.10
7	8	0,6 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.77
	9		
	10	0,3 WYPUST INST. OCHRONNYCH	1.81
	11	REZERWA	
	12	REZERWA	

Inwestycja:					
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDROJU wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI TARASU WIELOKONDYGNACYJNEGO I SCHODÓW ZEWN. PRZYLEGAJĄCYCH DO BUDYNKU SZPITALA ORAZ BUDOWA MURÓW OPOROWYCH.					
Lokalizacja:					
JEDNOSTKA 121112_4 RABKA ZDRÓJ, OBREB 0002/0001 RABKA SŁONE/ZDRÓJ Dz. ewid. nr 679/2, 679/1, 679/3, 679/4 / 4203/4, 4203/3, 4203/2, 4203/5					
Tytuł rysunku:					
TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE.					
Projektant:		mgr inż. Piotr Kapuściński		upr. nr: 338/2001	
Sprawdzający:		inż. Antoni Stabon		435/87	
Data:		Faza:	Revizja:	Branża:	Nr rys.:
08.2022		PW		ELEKTRYCZNA	E-2.29