


**Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania**



| Nr obwodu | Pi [kW] | Rodzaj odbioru                                    | Nr pomieszczenia       |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 01,3xJ1   | 1       | 0,3 OŚWIETLENIE ZAPASOWE                          | 4.11; 4.15; 4.27; 4.31 |
| 02        | 2       | 0,1 OŚWIETLENIE ZAPASOWE/w2z                      | 4.16                   |
|           | 3       | REZERWA                                           |                        |
| L x3      | 4       | 0,9 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH | 4.15; 4.31             |
| L x2      | 5       | 0,6 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH | 4.32; 4.33             |
| x2        | 6       | 0,6 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH | 4.21                   |
| L x2      | 7       | 0,6 GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH | 4.27                   |
|           | 8       | 0,3 WYPUST INST. OCHRONNYCH                       | 4.16                   |
| o         | 9       | 0,2 ROZDZIELACZ CO                                | 4.16                   |
|           | 10      | REZERWA                                           |                        |
|           | 11      | REZERWA                                           |                        |
|           | 12      | REZERWA                                           |                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |          |          |         |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| Inwestycja:    | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W RABCE-ZDROJU wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI TARASU WIELOKONDYGNACYJNEGO I SCHODÓW ZEWN. PRZYLEGAJĄCYCH DO BUDYNKU SZPITALA ORAZ BUDOWA MUROWÓW OPOROWYCH. |          |             |          |          |         |          |
| Lokalizacja:   | JEDNOSTKA 121112_4 RABKA ZDRÓJ, OBREB 0002/0001 RABKA SŁONE/ZDRÓJ<br>Dz. ewid. nr 679/2, 679/1, 679/3, 679/4 / 4203/4, 4203/3, 4203/2, 4203/5                                                                                                                                                    |          |             |          |          |         |          |
| Tytuł rysunku: | TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE.                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |          |          |         |          |
| Projektant:    | mgr inż. Piotr Kapuściński                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |             | upr. nr: | 338/2001 | podpis. |          |
| Sprawdzający:  | inż. Antoni Stabon                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             | 435/87   |          |         |          |
| Data:          | Faza:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Revizja: | Branża:     |          |          | Skala:  | Nr rys.: |
| 08.2022        | PW                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ELEKTRYCZNA |          |          | :       | E-2.37   |