PROJEKTOWANIE i NADZORY Stanisław Bałkiałrz
34-600 Nowy Targ ul. Goszczeńska 25

Temat: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Kielcach Zarzdu ode. 0002 Kielce - Stone rE. nr ew. 67/3/2,67/3,1,67/3,6/3/4 ode. 2001 Kielce-Leśnica ae. nr 4/2014, 4/2017, 4/2015

Skala/Arc: Instalacje sanitarne. Typ/ac RZUT STRYCHU.

Inwestor/: "SZPITAL MIEJSKI W KIELCE ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słowackiego 3, 34-700 Rabka Zdrój. Data: Lipiec 2022 Nr rysunku: 7.

Projektanci: mgr Bał. Stanisław Bałkiałrz uprawnienia budowlane UAN-7242-46/92. Sprawdzający: Jan Paweł Bratarzy upr. nr MAP/0092/PWOS/06 Skala: 1:100

PW Ø40,Ø32 na strych
Plon c.o.2Ø65 do bufor/ów
P.W.3
CENTRALA WENTYLACYJNA
STRYCH
P.W.2
P.W.1
CENTRALA WENTYLACYJNA
STRYCH
CENTRALA WENTYLACYJNA
STRYCH
2Ø65
PW Ø50,Ø25
Przewodzik pod warstwą ocieplenia
PW Ø40,Ø50
Pod. podgrzewacz wody 2x 150Odm³
Naczynie przeponowe V=200dm³
Pompa tadujaca bufory c.o. w pkmiędz.
PG Ø50
Kocioł gazowy 200 kW 275 kg 1285 x 695 x 1550
Pompa tadująca c.w.u
Plon do kolowni dn50
H=250
KOTŁOWNIA
pompa ciepła central wewnętrzny
H=180
odymianie 1,6 m²
odymianie 2,01 m²
odymianie 0,53 m²
odymianie 2,68 m²
P11
P12
P14
P13
P21
P17
P4
P5
P9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4