PROJEKTOWANIE i NADZÓR Stanisław Bałabanr
34-60 Nowy Targ ul. Goszczańska 25

Temat: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rabce Zdroju ,ul. 0002 Rabka - Stare dz. nr ew. 6179/2,6179/1,6179/2,6794 obr. 0001 Rabka -Zdrój dz. nr 5203/4, 6203/1, 6203/2

Branża: Wentylacja mechaniczna. Tytuł: RZUT STRYCHU.

Inwestor: "SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU SPÓŁKA Z O.O. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka Zdrój. Data: Luty 2022 Skala: 1:100 Nr rysunku: 7.

Projektował: mgr Inż. Stanisław Bałabanr
Sprawdzał: inż. Paweł Bukowy
upr. nr MAP/0052/PWOS/06

UAN/7342/46/92

CWW4 - Centrala klimatyzacyjna do rur opensolyrych zgodna z DIN 1946-4 rekuperowna wentylacja pz z wymiynkowy na nadmiesie i wyjmowalne. Praca naumiarowa wentylatorów VH=6230m/h L=2020 Sp=1935 H=2070 2081kg Wentylatorzy: 2x4,2kW 3x400V 6,5A

2x5,8kW 3x400V 8,9A

Nagrzewnica elektryczna 22,95kW 3x400V 33,13A

CWW1 - Centrala nawiewno-wywiewna z pompą ciepła 2400m³/h L=1700 Sp=1500 H=500 225kg 7,2kW/h3x400V

CWW2 CWW3 CWW3 - Centrala nawiewno-wywiewna z pompą ciepła 3500m³/h L=1900 SI=1700 H=705 425kg 15,0kW/h3x400V

CWW4 - Centrala klimatyzacyjna do rur opensolyrych zgodna z DIN 1946-4 rekuperowna wentylacja pz z wymiynkowy na nadmiesie i wyjmowalne. Praca naumiarowa wentylatorów VH=6230m/h L=2020 Sp=1935 H=2070 2081kg

Czerpnia ścienna
500x500

CENTRALA WENTYLACYJNA

CWW4

STRYCH

P.W.3

odymianie
2,68 m²

Wywiew ścienny
500x500

Nawiew ścienny
500x500

CENTRALA WENTYLACYJNA

CWW2

STRYCH

P.W.2

odymianie
1,6 m²

E180+S

5.4

5.3

5.2

5.1

5.0

STRYCH

CWW1

P.W.1

odymianie
2,01 m²

E180+S

H=250

KOTŁOWNIA

pompa ciepła
centrał wewnętrzna

Wywiew ścienny
500x500

Nawiew ścienny
500x500

Czerpnia ścienna
500x500